Datum	Grenzwert (Sulfat mg/l)	Rohwasser Br. Kök (Sulfat mg/l)	Rohwasser Br. Temming (Sulfat mg/l)	Reinmischw. Kök/Temming (Sulfat mg/l)	HB Egge (Sulfat mg/l)	HB Blotenb. (Sulfat mg/l)	Bauhof Werther (Sulfat mg/l)	AWO-Kita Weststr. (Sulfat mg/l)	Bürgerhaus Häger (Sulfat mg/l)	Grundschule Langenheide (Sulfat mg/l)	Wohngruppe Theenh. Str. (Sulfat mg/l)	Grundschule Mühlenstr. (Sulfat mg/l)
21.01.2026	250	394	207	417	254	238	247	265	253	207	253	263
04.02.2026	250	394	201	387	264	216	227	168	224	157	175	224
11.03.2026	250	398	(Außer Betrieb)	407	241	247	236	244	250	250	248	244
08.04.2026	250	375	239	374	236	238	237	237	225	237	238	237
13.05.2026	250	374	220	381	223	212	233	194	227	210	214	207
17.06.2026	250	370	210	363	246	215	217	187	218	257	169	246
15.07.2026	250	368	203	366	251	224	241	237	240	244	207	242
12.08.2026	250	379	206	367	240	214	193	221	234	236	235	244