Datum	Grenzwert (Sulfat mg/l)	Rohwasser Br. Kök (Sulfat mg/l)	Rohwasser Br. Temming (Sulfat mg/l)	Reinmischw. Kök/Temming (Sulfat mg/l)	HB Egge (Sulfat mg/l)	HB Blotenb. (Sulfat mg/l)	Bauhof Werther (Sulfat mg/l)	AWO-Kita Weststr. (Sulfat mg/l)	Bürgerhaus Häger (Sulfat mg/l)	Grundschule Langenheide (Sulfat mg/l)	Wohngruppe Theenh. Str. (Sulfat mg/l)	Grundschule Mühlenstr. (Sulfat mg/l)
21.01.2026	**250**	394	**207**	417	254	**238**	**247**	265	253	**207**	253	263
04.02.2026	**250**	394	**201**	387	264	**216**	**227**	**168**	**224**	**157**	**175**	**224**
11.03.2026	**250**	398	**(Außer Betrieb)**	407	**241**	**247**	**236**	**244**	**250**	**250**	**248**	**244**
08.04.2026	**250**	375	**239**	374	**236**	**238**	**237**	**237**	**225**	**237**	**238**	**237**
13.05.2026	**250**	374	**220**	381	**223**	**212**	**233**	**194**	**227**	**210**	**214**	**207**
17.06.2026	**250**	370	**210**	363	**246**	**215**	**217**	**187**	**218**	257	**169**	**246**
15.07.2026	**250**	368	**203**	366	251	**224**	**241**	**237**	**240**	**244**	**207**	**242**
12.08.2026	**250**	379	**206**	367	**240**	**214**	**193**	**221**	**234**	**236**	**235**	**244**
23.09.2026	**250**	391	**221**	388	253	**218**	**223**	**195**	**214**	257	**194**	253
23.10.2026	**250**	384	**222**	**220**	**200**	**227**	**209**	**230**	**231**	**202**	**208**	**238**